



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держзродепоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 07 " 12 2017 року

№ 602-123-20-1/ 38442

Об'єкт експертизи Котли опалювальні водогрійні, що працюють на твердому паливі
виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-41285744-001:2017 "Котли опалювальні водогрійні, що працюють на
твердому паливі. Технічні умови"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 25.21.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Призначені для опалення індивідуальних будинків і будинків
комунально-побутового призначення; оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВ "ДЮС СЕРВІС", Україна, 02090, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, оф. 401, тел: 0 800 30-16-17,
код за ЄДРПОУ: 41285744

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "ДЮС СЕРВІС", Україна, 02090, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, оф. 401, тел: 0 800 30-16-17,
код за ЄДРПОУ: 41285744

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами розгляду і
аналізу документів, наданих заявником та ідентифікації зразків, наданих заявником (як виду продукції), об'єкт
експертизи "Котли опалювальні водогрійні, що працюють на твердому паливі", виготовлений у відповідності із ТУ У
25.2-41285744-001:2017 "Котли опалювальні водогрійні, що працюють на твердому паливі. Технічні умови" відповідає
вимогам ДСН 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму та ультразвуку", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ.
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГН 2.2.6-184-2013 "Орієнтовно безпечні рівні
впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць" за медичними показниками безпеки:
рівні шуму не більше 60 дБА; концентрації хімічних речовин в повітрі не більше ГДК для повітря робочої зони пилу
вуглецю та деревинного – 6,0 мг/м³, ОБРВ пилу антрациту (кам'яного вугілля) – 0,11 мг/м³, пилу деревного – 0,1 мг/м³,
середньодобової ГДК для атмосферного повітря оксиду вуглецю – 3,0 мг/м³ (атестат акредитації Національного
агентства з акредитації України від 22.05.2015 № 2Н375, виданий Дослідницько-випробувальному токсикологічному
центру ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя",
акредитованому в національній і міжнародній системі відповідно до вимог GLP OECD та ISO/IEC 17025:2006).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік
необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть
створюватися при використанні вище названої продукції у середовищі життєдіяльності людини: при використанні в
заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСН 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму та
ультразвуку", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГН
2.2.6-184-2013 "Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених

місць", ДСТУ 3075-95 (ГОСТ 9817-95) "Апарати побутові, які працюють на твердому паливі. Загальні технічні умови", ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) "Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови", вимог та рекомендацій виробника, а також керівництва з експлуатації; розміщення, встановлення обладнання та відвід продуктів згоряння повинні виконуватись по затвердженим проектам та відповідати вимогам ДБН В.2.2-15:2015 "Житлові будинки. Основні положення", ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування"; всі монтажні роботи та роботи по технічному обслуговуванню повинні виконуватись кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями; під час перебування у приміщенні, де встановлено обладнання, та при його обслуговуванні необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація"; тверде паливо, які буде використовуватись для роботи котлів, повинно відповідати вимогам Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"; зберігання та транспортування в умовах, які відповідають вимогам діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Котли опалювальні водогрійні, що працюють на твердому паливі, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України; повинна бути надана інструкція з експлуатації.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 25.2-41285744-001:2017 "Котли опалювальні водогрійні, що працюють на твердому паливі. Технічні умови".

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСН 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму та ультразвуку", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГН 2.2.6-184-2013 "Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць": рівні шуму не більше 60 дБА; концентрації хімічних речовин в повітрі не більше ГДК для повітря робочої зони пилу вуглецю та деревинного – 6,0 мг/м³, ОБРВ пилу антрациту (кам'яного вугілля) – 0,11 мг/м³, пилу деревного – 0,1 мг/м³, середньодобової ГДК для атмосферного повітря оксиду вуглецю – 3,0 мг/м³.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5397-17 від 29.11.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

